



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ11.Н00046

№ ПС 001934

Срок действия с **30.11.2016** по **29.10.2021**

Код ОК 005 (ОКП) **52 7522**

Код ЕКПС

Код ТН ВЭД России **7604 21 000 0**

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Агрисовгаз", ОГРН 1024000691725  
Российская Федерация, 249092, Калужская область, г. Малоярославец,  
ул. Мирная, д. 3; тел. (495) 647-04-44 факс (495) 647-04-44 (доб. 1011)

(наименование и местонахождение заявителя)

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Агрисовгаз", ОГРН 1024000691725  
Российская Федерация, 249092, Калужская область, г. Малоярославец,  
ул. Мирная, д. 3; тел. (495) 647-04-44, факс (495) 647-04-44 (доб. 1011)

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**Орган по  
сертификации**

продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество».  
456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66;  
ОГРН: 111741500310; Рег. № ССБК RU.ЛБ11

Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73, E-mail: yuurto@mail.ru

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**Подтверждает, что продукция** Профили алюминиевые для ограждающих  
конструкций системы AGS:  
с полимерно-порошковым покрытием;  
без полимерно-порошкового покрытия  
серийный выпуск по ГОСТ 22233-2011

(информация об объекте сертификации, позволяющей идентифицировать объект)

**Соответствует требованиям НПБ 244-97 (показатели пожарной опасности):**  
группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие),  
группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые),  
с малой дымообразующей способностью - группа Д1 по ГОСТ 12.1.044-89,  
по токсичности продуктов горения- группа Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (малоопасные)

**Проведенные исследования (испытания) и измерения**

Отчет об испытаниях № 0384/ДС от 21.10.2016 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»,  
свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3

**Представленные документы** Сертификат соответствия СМК в системе добровольной сертификации  
«СМК СТАНДАРТ» № ST.RU.0001.M0009210, срок действия с  
27.07.2016 г. До 27.07.2019 г., выдан ОС ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», рег. № РОСС RU.31060.04ЖЖЮ0

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

**Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)**

**Е. А. Кошкина**

инициалы, фамилия

**Эксперт (эксперты)**

**Н.Н. Воронина**

инициалы, фамилия

