



001467

ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02.С340

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ»

(ООО «АГРИСОВГАЗ»)

ОГРН: 1024000691725, ИНН: 4011003730,

249092, Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Мирная, дом 3,
телефон: 8(495)647-04-44, адрес электронной почты: info@agrisovgaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ»

(ООО «АГРИСОВГАЗ»)

ОГРН: 1024000691725, ИНН: 4011003730,

249092, Российская Федерация, Калужская область, город Малоярославец, улица Мирная, дом 3,
телефон: 8(495)647-04-44, адрес электронной почты: info@agrisovgaz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02, адрес: 198206, город Санкт-Петербург,

Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Конструкция светопрозрачная вертикальная ограждающая несущая, с пределом огнестойкости E15 и классом пожарной опасности K0, каркас из алюминиевой профильной системы ASG500. Выпускается по ТУ 25.12.10-100-00244676-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.120код ТН ВЭД
7610 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести материала – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости материала – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности материала – с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11, группа токсичности продуктов горения материала – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13. Предел огнестойкости конструкции – E15 по ГОСТ 30247.4-2022. Класс пожарной опасности конструкции – K0 по ГОСТ 30403-2012

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы исследований №№ 0536/1-ТТС/ПБ, 0536/2-ТТС/ПБ от 24.03.2025. Испытательная лаборатория «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12.10-100-00244676-2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2025 по 25.03.2028

Проверка
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт

А.Ф. Голубев

инициалы, фамилия

Я.С. Кузнецов

инициалы, фамилия